

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района  
352430, Россия, Краснодарский край г.Курганинск, ул.Гастелло,33, тел.:8(86147) 3-15-43

**Предписание № 167/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя  
общеобразовательная школа № 14 им. И.Г. Шабанова станицы Родниковской  
в лице директора Андреевой Галины Николаевны

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курганинского района  
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 167 от «28» октября 2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 21 » ноября 2019 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 09 » декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка старшим инспектором ОНДиПР Курганинского района майором внутренней  
службы Ткаченко Юрием Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору  
проводившего(их) проверку

зданий, помещений, территории МАОУ СОШ № 14,

расположенного по адресу: Краснодарский край, ст-ца Родниковская ул. Курганинская,88

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором Андреевой Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует ограждение кровли здания школы и спортивного зала (высота учебного корпуса до верха стены 11,55 м., высота спортивного зала до карниза скатной кровли 7,13 м.).	СНиП 21-01-97* п.8.11	12.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР

Курганинского района

Ткаченко Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П.

« 09 » декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор МАОУ СОШ № 14 Андреева Г.Н.

(должность, фамилия, инициалы.)

« 09 » 12 2019 г.